

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области
г.Усолье-Сибирское и Усольском районе»

Предписание № 167/25

**должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

«29 » августа 2016 г.

г. Усолье-Сибирское

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе (Должность)

Дубовченко Татьяна Васильевна

(Фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Биликтуйская основная общеобразовательная школа», сокращенное
наименование МБОУ «Биликтуйская ООШ», Иркутская область, Усольский район, с.
Биликтуй, ул. Набережная, 13.

(наименование)

Руководитель директор Чубарина Тамара Георгиевна.

рассмотрении представленных документов: акт внеплановой выездной проверки № 190 от
29.08.2016г. (перечислить рассмотренные документы)

УСТАНОВИЛ:

Выявлены нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия человека; ст.11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» :

1. В кабинетах начальных классов, в кабинетах химии-биологии, физики, рисования не установлены раковины для мытья рук учащихся. (нарушение п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. В коридоре не предусмотрены гладкие полы без щелей, без дефектов (на полу местами между половыми деревянными досками имеются щели) (нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. Не разработан проект организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения - школьной скважины (нарушение п.п.1.4., 1.6., 1.11., 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).
4. Не предусмотрена внутренняя разводка системы канализования в варочном цехе, в обеденном зале (нарушение п. 3.5. СанПиН 2.4.5.2409-08).
5. В учреждении не предусмотрена внутренняя канализация. (нарушение п. 8.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным Законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

ПРЕДПИСАЛ:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	В соответствии с п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотреть во всех кабинетах начальных классов, в кабинетах химии-биологии, физики, рисования раковины для мытья рук учащихся.	10.08.2018г.
2	В соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 в коридоре предусмотреть гладкие полы без щелей, без дефектов.	10.08.2018г.
3	В соответствии с п.п.1.4., 1.6., 1.11., 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработать проект организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения - школьной скважины.	10.08.2018г.
4	В соответствии с п.п. 3.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 предусмотреть внутреннюю разводку системы водоснабжения и канализования в варочном цехе, в обеденном зале.	10.08.2018г.
5	В соответствии с п. 8.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотреть в учреждении внутреннюю канализацию.	10.08.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биликтуйская основная общеобразовательная школа», директора Чубарину Т.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лица Чубарина Т.Г. « 29 » августа 2016 г.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73. каб. № 21 по окончании срока, указанного в предписании для каждого мероприятия.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

(подпись)

Т.В. Дубовченко
(ФИО)

Копию получил « 29 » августа 2016 г. Чубарина Т.Г.
(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 20 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.