

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)
664003. г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Усолье - Сибирское и Усольскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

665458, г.Усолье-Сибирское ул. Куйбышева, 5 тел. 3-30-99, 3-32-02; т/ф 3-30-99

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

E-mail: gpnus01@mail.ru

Предписание № 203/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Биликтуйская основная общеобразовательная школа» в лице законного
представителя Чубариной Тамары Георгиевна

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспектора г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Лопатина А.А. от 12.12.2016 года № 203, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10:00 часов «21» декабря 2016 года до 15:00 часов «23» декабря 2016 года проведена внеплановая проверка по контролю предписания ГПН от 29.08.2016 года № 141/1/1 в зданиях, помещениях и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Биликтуйская основная общеобразовательная школа» по адресу:

665480, Иркутская обл., Усольский район, с. Биликтуй, ул. Набережная, 13, государственным инспектором г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору, майором внутренней службы Лободой Валерием Валерьевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Чубариной Тамарой Георгиевной – директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Биликтуйская основная общеобразовательная школа»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здания МБОУ Биликтуйская ООШ (основное здание, здание котельной, здание спортивного зала, здание начальных классов) не обеспечены источником наружного противопожарного водоснабжения.	Статья 62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; п. 9.1- п. 9.17 Свода правил 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; ст. 4, ст.6, ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 2.11, п. 9.21- п. 9.33 СНиП 2.04.02-84*	01.12.17 г.	

Государственный инспектор по пожарному надзору

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Усолье-Сибирское и Усольского района
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного
«23» декабря 2016 г.



В.В. Лобода

Предписание для исполнения получил:

Чубарина Тамара Георгиевна – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Биликтуйская основная общеобразовательная школа»

(должность, фамилия, инициалы)
«23» декабря 2016 г.

М.Л.П.
(подпись)

Телефон доверия: (8-395-22) 39-99-99